

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕЛЕ PT900009 ДЛЯ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

- Разработано в соответствии со стандартами ОАО «ФСК ЕЭС»
- Модернизация реле PT570220
- Документированный минимальный порог срабатывания – 131,9 В DC ($0,6 U_{НОМ}$)

